

**Объем свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности АО «Авиастар-ОПЭ» по состоянию на 30.09.2021 г., для размещения в Интернете**

№ п/п	ЦП	ВЛЭП-110 кВ, КЛЭП-110 кВ, КЛЭП-10 кВ, ВЛЭП-10 кВ	Марка и сечение ВЛЭП, КЛЭП	Наименование объекта электросетевого хозяйства	Адрес объекта электросетевого хозяйства	Мощность силовых трансформаторов, МВА	Суммарная присоединенная мощность силовых трансформаторов потребителей*, МВА	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УТЭЦ-2 Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»	НГ-1, 2 (ВЛ, КЛ)	АС-240 МСАШВу- 3(1x270)	ГПП «Новый город-1» 110/10 кВ	г. Ульяновск, пр-т Туполева, 11а	126	159,97	
		НГ-3 (ВЛ) НГ-4 (ВЛ, КЛ)	АС-240 АС-240, АПВП- 1x350-64/110	ГПП «Новый город-2» 110/10 кВ	г. Ульяновск, пр-т Вр Сурова , 2	80	93,903	
		ответвления от СЗ-1, 2 СЗ-1, СЗ-2	АС-300	ГПП «Площадка 3» 110/10 кВ	г. Ульяновск, 40-й пр-д Инженерный, 17	32	43,3947	
		СБ-1, 2	АС-120	ГПП «Стройбаза» 110/10 кВ	г. Ульяновск пр-д Максимова, 12а	50	93,4138	
		ВЗ-1, 2	АС-185/95	ГПП «Водозабор» 110/6 кВ	Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Архангельское	20	10,174	
		ответвления от ВЗ-1, 2	АС-95	ГПП «СОРВ» 110/6 кВ	г. Ульяновск , 11-й пр-д Инженерный, 2	32	16,115	
		ответвления от ОСК-1, 2	АС-95	ГПП «ОСК» 110/10 кВ	Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Красный Яр	20	19,093	
		ответвления от ОСК-1, 2	АС-95	ГПП «ГНС-2» 110/10 кВ	г. Ульяновск, ул. Ак. Павлова, 115	32	16,472	
		ответвления от ОСК-1, 2	АС-95	-	-	-	100	Ветро электро станция
		ответвления от ВЗ-1, 2	АС-95	ГПП «Площадка А» 110/10 кВ	Ульяновская область, Чердаклинский район, Аэропорт «Ульяновск- Восточный»	80	45,8772	
		ответвления от ВЗ-1, 2	АС-95	ГПП «Зенит» 110/10 кВ	Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Архангельское	12,6	12,99	
СЗ-1, 2	АС-300	ГПП «Станкозавод» 110/10 кВ	г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженерный, 1	32	25,21			

		СЗ-2, 2	АС-240/32	ГПП «Юбилейная 110/10 кВ	г. Ульяновск, 44-й пр-д Инженерный	32	98,226	
		ответвления от ЗВ-1, 2	АС-185/95	ГПП «Заволжская» 110/6 кВ	г. Ульяновск, ул. Шоферов, 1	75	95,726	
2	Филиал ПАО «МРСК Волги» -«Ульяновские распреде- лительные сети» ДПО ПС «Чердаклы» 110/35/10 кВ	ВЛ-10 кВ ОПЭ-ЧР1 яч. № 49	А-70	распределительная сеть 10 кВ	Ульяновская область, Чердаклинский район, ПГТ Чердаклы		5,226	
		ВЛ-10 кВ ОПЭ-ЧР2 яч. № 15	А-50				3,18	
		ВЛ-10 кВ ОПЭ-ЧР3 яч. № 11	А-70				7,505	
		КТП-1/ОПЭ ЧР-1	-	распределительная сеть 0,4 кВ		1x0,4	0,34	
		КТП-2/ОПЭ ЧР-1	-			1x0,025	0,0135	
		КТП-1/ОПЭ ЧР-2	-			1x0,160	0,14	
		ТП-2/ОПЭ ЧР-2	-			1x0,250	0,22	
		КТП-3/ОПЭ ЧР-2	-			1x0,4	0,324	
3	Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распреде- лительные сети» ПС «Восточная» 110/10 кВ	КЛ-10 кВ от яч.№418	ААШВ3х185	РП-1-10 кВ «ВСО» (1 с.ш.)	г. Ульяновск, ул. Мелекесская, 4, корп. 15		3,26	
		КЛ-10 кВ от яч.№110	ААШВ3х185	РП-1-10 кВ «ВСО» (2 с.ш.)			2,65	
		ВКЛ-10 кВ от яч. №103	АСБ-3*95	распределительная сеть 10 кв	г. Ульяновск, пр-д Максимова, 11		1,43	
		ВКЛ-10 кВ от яч. №308	АСБ-3*95				1,43	
		ВКЛ-10 кВ от яч. №103	АСБ-3*95	ТП-3		2x 0,63	0,9354	
		ВКЛ-10 кВ от яч. №308	АСБ-3*95	ТП-4		1x 0,4	0,349	
				РТП «Север»		г. Ульяновск, Московское шоссе	2x 2,5	6,25
		2x 2,5	6,25					
4	Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распреде- лительные сети» ПС «Центральная» 110/6 кВ	КЛ-6 кВ от яч. №521	АПвПг- 3(1*500)	РТП «Юг»		г. Ульяновск, Московское шоссе	2x2,5	5
		КЛ-6 кВ от яч. №626	АПвПг- 3(1*150)		2x 0,63		1,26	

		КЛ-6 кВ от яч. №535 (5 с.ш.6кВ)	АСБ-3*240	РП-11 «Пушкаревское кольцо»	г. Ульяновск, Московское шоссе	2x 1,0	3,0	
		КЛ-6 кВ от яч. № 624 (6 с.ш.6кВ)	АСБ-3*240			2x 1,0	3,0	

Примечание. *Значения столбца 8 таблицы соответствуют уточненным данным.